

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



N RU C-KR.AД67.B.00420/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛХ Хаусис РУС»,
ОГРН: 5087746669577, ИНН 7703682624.
Место нахождения (адрес юридического лица): 125047, Россия, город Москва, 4-й Лесной переулок,
дом 4, этаж 8, телефон: +7(495) 663-39-58, адрес электронной почты: russia@lxhausys.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «LX Hausys, Ltd.»
Место нахождения (адрес юридического лица): LG Seoulstation Bldg., 98, Huam-ro, Jung-gu, Seoul
04637, Republic of Korea, Республика Корея. Адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 9, Oksansandan 3-ro, Oksan-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, 28101, Republic of Korea, Республика Корея. Глобальный номер
местоположения GLN: 880100000012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
ОГРН: 1165005050396, ИНН 5005062313 Адрес юридического лица: 140203, Россия, Московская область, г.
Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, Москва г, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4, эт. 3, пом. II, комн.12, 13, 14, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес
электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.10АД67.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты декоративные из полиметилметакрилата для отделки стен и потолков в жилых и коммерческих
помещениях, торговой марки HI-MACS, коллекций: Solid, S&P, Quartz, Aster, Granite, Lucent, Lucia,
Volcanics, Galaxy, Marmo, Auroga, Intense, плотностью от 1,6 г/см³ до 1,91 г/см³, толщиной от 6 мм до 12
мм, выпускаемые по технической документации производителя на продукцию.
Серийный выпуск
код ОКПД 2: 22.21.30
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3920 51 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 2903/М-22 от 30.05.2022 г., выданного
Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной
ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78);
сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015), регистрационный № RU.1020.7042 от 16.11.2021 года, выданный Органом
по сертификации Систем Менеджмента «РОСТ», уникальный номер записи в РАЛ: №
RA.RU.13АБ68.
Схема сертификации: 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1, Группа горючести - слабогорючие (Г1) по
ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; Группа по
дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 п.
4.18; Группа по токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.
Условия хранения продукции: хранить в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0 °С и на
расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 5 лет при соблюдении
гарантийных требований.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.05.2022 г. по 30.05.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))